

KRITERIJI NADZORA / kontrole izvršenih radnji pri servisiranju vatrogasnih aparata

temeljem UVJETA za ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti VA PASTOR (N.N. 137/10)

Primjena: prijenosni i prijevozni vatrogasni aparati Pastor (stalni tlak - s CO₂ bočicom - CO₂ aparati)

OPIS NEISPRAVNOSTI	Uzorak za	Prag	MJERA				
	pregled	tolerancije	Opomena	Oduzimanje 3mj.	Oduzimanje 6 mj.	Oduzimanje 12 mj.	Trajno
Odbijanje provođenja nadzora							X
Nema dokaza o kupnji i ugradnji originalnih RD						X	
Ugradnja neoriginalnih RD	5	0				X	
Periodični servis stalni tlak - nema ili neodgovarajuća naljepnica mase aparata na usponskoj cijevi	5	≤ 1			X		
Periodični servis aparata s bočicom - nema dokaza o provjeri mase CO ₂ bočice	5	≤ 1			X		
CO ₂ bočica-samostalno prepravljavanje utisnutih podataka na bočici	5	0				X	
CO ₂ bočica starija od 20g (bez П ili CE znaka)	5	≤ 1		X			
CO ₂ bočica-zamjena S9 za S6 ili obratno	5	≤ 1		X			
CO ₂ bočica-količina plina van tolerancija	5	≤ 1			X		
CO ₂ aparati-količina plina van tolerancija	5	≤ 1			X		
Mehaničko oštećenja spremnika i jaka korozija	5	≤ 1			X		
Prah-skrutnut i grudice	5	≤ 0		X			
Prah-količina sredstva van tolerancija	5	≤ 2			X		
Prah-zamjena neodgovarajućim (BC umjesto ABC)	5	≤ 1		X			
Unutarnji pregled-nema dokaza	5	≤ 2			X		
Unutarnji pregled-označavanje neodgovarajućim kontrolnim prstenom	5	≤ 1	X				
Unutarnji pregled CO ₂ aparata-produljenje bez pregleda inspektora OPT agencije	5	≤ 1			X		
Unutarnji pregled-spojne cijevi s mlaznicom nisu tlačno ispitane	5	≤ 2		X			
Servisne naljepnice MUP-neodgovarajuće (podaci ne odgovaraju stvarnom stanju)	5	≤ 2		X			
Periodični servis-nema dokaza o zamjeni brtvi i membrana	5	≤ 2		X			
Neodgovarajući momenti pritezanja navojnih spojeva	5	≤ 2	X				
Manje oštećenje vanjske površinske zaštite spremnika	5	≤ 2	X				
Funkcionalnost osigurača	5	≤ 2		X			

Manje oštećenje sitotiska/ naljepnice	5	≤ 2	X				
Neodgovarajuća žica za plombiranja (ukoliko ne ugrožava funkcionalnost)	5	≤ 2	X				
Prijevozni aparati-kontrola sigurnosnih ventila	3	≤ 1			X		
Nepotpuna/netočni evidencijski listovi	5	≤ 2	X				
Funkcionalnost sistema za aktiviranje	5	≤ 1			X		
Nepotpuni/netočni podaci na servisnim naljepnicama	5	≤ 2	X				

OBJAŠNJENJE:

UZORAK ZA PREGLED predstavlja broj slučajno odabranih vatrogasnih aparata prilikom nadzora.

PRAG TOLERANCIJE predstavlja maksimalan broj pronađenih vatrogasnih aparata (neispravnosti) unutar uzorka za koju se ne izriče nikakva mjera.

MJERA predstavlja rezultat nakon obavljenog nadzora u ovisnosti na pronađenu vrstu neispravnosti.

Mjera se izriče ukoliko broj pronađenih vatrogasnih aparata prelazi prag tolerancije.

NAPOMENA:

1) Svaka izrečena mjera nakon obavljenog nadzora podrazumijeva dovođenje aparata u ispravno stanje na trošak pravne osobe koja je obavila servis.

2) Za ponovljene slučajeve uočenih nepravilnosti prilikom nadzora primjeniti će se slijedeće pravilo:

a) ukoliko je pravna osoba već izrečena opomena uvjerenje će se oduzeti na rok od 3 mjeseca

b) ukoliko je pravnoj osobi već izrečena mjera oduzimanja uvjerenja na 3 mjeseca isto će se oduzeti na rok od 6 mjeseci

c) ukoliko je pravnoj osobi već izrečena mjera oduzimanja uvjerenja na 6 mjeseci isto će se oduzeti na rok od 12 mjeseci

d) ukoliko je pravnoj osobi već izrečena mjera oduzimanja uvjerenja na 12 mjeseci isto će se oduzeti trajno