

Temeljem čl. 41. st. 3. te čl.68. Zakona o zaštiti požara (NN 92/10), PASTOR-TVA d.d. iz Rakitja, Novačka 2, donosi i objavljuje:

UVJETI

za ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti VA PASTOR

I OPĆI UVJETI

PASTOR TVA, vlasnički povezano društvo PASTOR GRUPA, nositelj je svih aktivnosti glede servisiranja vatrogasnih aparata proizvedenih od PASTOR TVA te PASTOR INŽENJERINGA.

U dalnjem tekstu koristit će se naziv – vatrogasni aparati (VA) PASTOR.

Pravna osoba, fizička osoba - obrtnik ili stručna služba (serviser), koji želi ispitivati ispravnost i funkcionalnost prijenosnih ili prijevoznih aparata za gašenje požara PASTOR, mora uputiti pisani zahtjev za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata proizvođaču PASTOR TVA.

Nakon zaprimljenog zahtjeva i ispunjenja svih uvjeta propisanih ovim dokumentom, PASTOR TVA će za obavljanje poslova održavanja VA PASTOR izdati ovlaštenje podnositelju zahtjeva.

Ovlaštenje se izdaje na rok od 4 godine.

Ovlašteni servisi za ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti prijenosnih i prijevoznih vatrogasnih aparata trebaju imati:

- odgovarajući prostor
- tehničku opremu
- stručne osobe za servisiranje
- originalne RD
- upute za servisiranje

II UVJETI ZA DAVANJE OVLAŠTENJA

1. Prostor

Prostor za rad:

- treba imati odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti
- treba imati osiguran radni, skladišni i prijemni dio servisa
- radni dio treba imati dva odvojena dijela (u jednom je punilica za prah, prah i prostor za skladištenje otpadnog praha, a u drugom dijelu je radionica).

2. Oprema

Minimalna oprema:

- alat opće namjene
- klješta za plombiranje s identifikacijskom oznakom
- moment ključ s potrebnim nastavcima za pritezanje
- vaga za kontrolu bočica razreda točnosti III s podjelom 1 gram
- vaga za kontrolu mase punjenja i mase prijenosnih aparata razreda točnosti III s podjelom 10 grama
- vaga za kontrolu mase punjenja prijevoznih aparata razreda točnosti III s podjelom 100 grama
- pumpa za pretakanje CO₂ s opremom za punjenje aparata i napravom za punjenje bočica
- pumpa, priključci i naprave za hidrauličko ispitivanje pojedinih tipova i vrsta aparata
- naprava za ispitivanje i regulaciju sigurnosnih ventila
- uređaj za pražnjenje i punjenje aparata prahom
- uređaj za punjenje i stavljanje pod tlak aparata pod stalnim pritiskom
- vlagomjer
- naprava za ispitivanje spojnih cijevi
- kalibrirana menzura
- set žigova s oznakama od 0 do 9

Oprema mora biti primjerena i u skladu sa zakonskim propisima.

3. Stručne osobe za servisiranje

Ovlašteni servis za servisiranje VA PASTOR mora imati u stalnom radnom odnosu najmanje jednu stručnu osobu.

Stručne osobe za servisiranje VA su:

- osobe koje u trenutku donošenja ovih uvjeta posjeduju valjani stručni ispit državnog tijela, a zaposlenici su ovlaštenog servisa za servisiranje VA PASTOR te redovito polaze dodatna osposobljavanja propisana Planom i Programom dodatnog osposobljavanja PASTOR TVA
- osobe s položenim ispitom u PASTOR TVA

PASTOR TVA izdaje Uvjerenje o osposobljenosti servisera koje vrijedi četiri godine.

U tom periodu serviseri su dužni redovito polaziti dodatna osposobljavanja po Planu i Programu dodatnog osposobljavanja PASTOR TVA.

Ukoliko serviser redovito polazi dodatno osposobljavanje, Uvjerenje o osposobljenosti se nakon 4 godine automatski produžuje.

4. Pokretni servis

Pored stacionarnog servisa serviser može imati i pokretni servis.

Potrebni uvjeti za pokretni servis:

- kombi vozilo s radnom visinom od 190 cm
- izvod instalacije struje od 220 V
- vage za vaganje bočica i aparata pod stalnim tlakom
- uređaj za punjenje aparata dušikom pod stalnim tlakom
- radni stol sa škripcem i osnovnim alatom
- moment ključ
- kliješta za plombiranje

Nije dozvoljeno koristiti istu opremu u stacionarnom i pokretnom servisu.

U pokretnom servisu može se obaviti samo povremeno pregled aparata bez punjenja i pražnjenja aparata prahom.

5. Rezervni dijelovi

Prilikom servisiranja serviseri moraju koristiti isključivo originalne rezervne dijelove koji su nabavljeni u ovlaštenoj mreži distributera, sukladno katalogu RD.

6. Uputstva za servisiranje

Serviseri su dužni servis provoditi po propisanim aktivnostima iz Uputstva za sevisiranje VA PASTOR.

III NADZOR

Najmanje jednom u četiri godine PASTOR TVA provest će kod servisera nadzor:

- servisnog prostora i vozila za pokretni servis
- tehničke ispravnosti opreme
- kontrole izvršenih radnji pri servisiranju određenih aparata

PASTOR TVA provest će nadzor i u slučaju postojanja indicija da se serviser ne pridržava odredbi ovih uvjeta servisiranja, na temelju analize TVA, prigovora korisnika ili ostalih ovlaštenih servisera.

U slučaju da se pravna osoba, fizička osoba- obrtnik ili stručna služba (serviser) ne pridržava uvjeta (pojedinih točaka ili uvjeta u cjelini) PASTOR TVA može oduzeti OVLAŠTENJE o servisiranju i održavanju VA ili ukinuti Uvjerjenje o sposobljenosti servisera za servisiranje VA PASTOR.

IV USKLAĐIVANJE SA ZAKONOM O ZAŠTITI POŽARA (NN 92/10)

Svi serviseri, koji imaju ovlaštenja po dosadašnjim zakonskim odredbama, dužni su uskladiti svoje poslovanje s odredbama članka 41. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) do 01.10.2011.

Ovi Uvjeti stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

U Rakitju, 06.12.2010.

Predsjednik Uprave:
Mario Scherr, ing